



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому
районам
Вологодская область, п. Вожега, ул. Школьная, д. 7.

п. Вожега
(место составления акта)

“ 09 ” февраля 20 21 г.
(дата составления акта)
15 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08

По адресу/адресам: Вологодская область, Вожегодский район, п. Молодежный, д. 8а
На основании: Распоряжения заместителя начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Зайцева В.С. от 04.02.2021 г. № 08
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(вид проверки)

объекта защиты – здания стационара. Присвоенная категория риска - чрезвычайно высокий риск.
Правообладателем объекта защиты является:

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА» (БУ СО ВО «КЦСОН
ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА»), ОГРН 1023501481893
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя).

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” февраля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (2 часа).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

Директор БУ СО ВО «КЦСОН ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА» Сергеева Надежда Сергеевна
04.02.2021 г., в 15 ч. 45 мин.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Полицейский Алексей Сергеевич, дознаватель-государственный инспектор Харовского и Вожегодского районов по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

Директор БУ СО ВО «КЦСОН ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА» Сергеева Надежда Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлялись.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлялись.


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлялись.

нарушений не выявлено: по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица БУ СО ВО «КЦСОН ВОЖЕГОДСКОГО РАЙОНА», осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Вологодская область, Вожегодский район, п. Молодежный, д. 8а, с целью контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от 06.09.2019 № 17/1/1 установлено, что пункты №№ 1,2,3 выполнены в установленные предписанием сроки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение заместителя начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы Зайцева В.С. от 04.02.2021 г. № 08
2. Заверенные надлежащим образом копии документов, представленные уполномоченным представителем юридического лица в ходе проведения проверки (прилагаются только к экземпляру акта надзорного органа) на ____ л.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Дознаватель - государственный инспектор
Харовского и Вожегодского районов по пожарному надзору
капитан внутренней службы Полицинский А.С.


(подпись)
М.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сергеев И.С.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” 02 20 21 г.
С.И.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)