

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**
(ГУ МЧС России по Вологодской области)
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и
Вожегодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы**
(наименование контрольного (надзорного) органа)

162160, Вологодская область, п. Вожега, ул. Школьная, д. 7

(место вынесения предписания)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 79/1/1

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Зайцева Валентина Сергеевича от «27» сентября 2021 года № 79, в период с 10 ч. 00 мин. «04» октября 2021 г. по 15 ч. 30 мин. «13» октября 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

- 1) Полицинским Алексеем Сергеевичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Харовскому и Вожегодскому районам (государственный инспектор Харовского и Вожегодского района по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: объекта защиты – здания стационара БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района»

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению):

162160, Вологодская область, Вожегодский район, п. Молодежный, д. 8 а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

- 1) с директором БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района» - Сергеевой Надеждой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1.	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения.	часть 1 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент); пункт 5.1 «СП 6.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200, с учетом положений статей 4 и 6 Технического регламента.	06.06.2022 г.	
2.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение.	пункт 4 части 1 статьи 84, часть 9 статьи 82 Технического регламента; пункт 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; пункт 4.3.12 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержден приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194; раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.	06.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Полицейский Алексей Сергеевич -
дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по Харовскому и Вожегодскому районам
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего
контрольное (надзорное) мероприятие)

« 13 » октября 20 21 г.



Предписание для исполнения получил (а):

✓ Сергеев
(подпись)

« 13 » 10 20 21 г.

Директор БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского
района» Сергеева Н.С.

(должность, фамилия, инициалы)